

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: OSR.271.9.2012

Grudziądz dnia: 2012-05-29

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Oferent przygotowując ofertę na przetarg zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania celem przygotowania optymalnej cenowo oferty przetargowej:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarami robót:

Etap I

Kanały z PVC 200: Projekt - 9146, Przedmiar - 7679

Kanały z PVC 160: Projekt - 2440, Przedmiar - 720

PE 63: Projekt - 110, Przedmiar - 246

PE 90: Projekt - 100, Przedmiar - 100

Etap II

Kanały z PVC 200: Projekt - 8816, Przedmiar - 8821

Kanały z PVC 160: Projekt - 3670, Przedmiar - 1095

PE 63: Projekt - 297, Przedmiar - 22

PE 110: Projekt - 180, Przedmiar - 180

PE 40: Projekt - 161, Przedmiar - -

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej jest informacja, że rury PCV D 200 mają być klasy ciężkiej i średniej, prosimy o wyjaśnienie oraz podanie ilości rury wg klasy jakie należy zastosować.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie nr 1

Zamawiający informuje iż prawidłowe wartości są wymienione w przedmiarze. Takie wartości należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 2

Rury klasy ciężkiej należy wykonywać w drogach, natomiast klasy średniej na pozostałych terenach. W taki sposób należy obliczyć ilość poszczególnych klas rur.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający