

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Oferent zwraca się z zapytaniami:

1. Prosimy o podanie nazw ulic, długości, szerokości oraz grubości warstwy ścieralnej, na których zgodnie z decyzją zarządcy dróg należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości? W których pozycjach przedmiaru należy zmienić obmiar z uwagi na powyższe.
2. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki? W przedmiocie zamówienia zamawiający podaje arkusze 5 oraz 1 na których znajduje się ulica Kościuszki. Jednakże brak tej ulicy w zestawieniu ulic, jakie należy wykonać.
3. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji w ul. Grunwaldzkiej? Jeśli nie, czy długość kanalizacji w tej ulicy jest uwzględniona w opisie przedmiotu zamówienia?
4. Zamawiający w wyjaśnieniach umieścił na stronie internetowej rysunek "Rys.1.1 Zbiorczy .pdf" - kanał należy wykonać z rury PE100RC SDR17 De200x11,9. Jaką metodą wykonać powyższy kanał? Czy w wykopie otwartym czy przewiertem horyzontalnym?

Odcinek od Sistr. 1 do Sistr. 2 o dł. 18,5m przedstawiany jako- "odcinek do renowacji". Czy te roboty są ujęte w przedmiarze robót? Jeśli tak w jakich pozycjach? Jeśli nie prosimy jednoznacznie podać w jakich pozycjach przedmiaru należy powyższe roboty ująć?

5. W opisie przedmiotu zamówienia podano ilości studni DN1000-198 szt. Oraz 237 szt. co daje łącznie -435szt. W umieszczonych przez Zamawiającego zestawieniach studzienek jest odpowiednio 275szt i 239 szt. co daje łącznie 517 szt. Ile należy przyjąć sztuk studzienek do wyceny?

6. Pomimo wcześniejszych deklaracji zamawiającego nadal, rak na stronie internetowej zamawiającego profili kanałów objętych przetargiem

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Odpowiedź jest zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 28 zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Tak, w części ulicy Kościuszki zgodnie z zawartymi arkuszami map.
3. Nie. Zamawiający zamieści na stronie internetowej inwentaryzację wykonanej sieci w ulicy Grunwaldzkiej. Do wykonania pozostaną elementy z projektu poza zakresem objętym inwentaryzacją.
4. Roboty należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Należy dopisać pozycję w kosztorysie ofertowym – odcinek do renowacji o dł. 18,5 m od studni istniejącej 1 do studni 2 wg własnej kalkulacji.
5. Należy przyjąć 435 studni dn 1000.
6. Profile zostaną umieszczone.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 06.06.2012 r. godz. 12:00.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający