

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**Pismo: PLF.271.2.2013**

Grudziądz dnia: 2013-01-11

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-01-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 040460C Biały Bór - Wiewiórki etap 1.,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W zamieszczonej na Państwa stronie internetowej dokumentacji przetargowej brak jest przedmiarów robót zawierających obliczenia ilości w poszczególnych pozycjach. Kosztorys ofertowy nie zawiera tych obliczeń. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o obliczenia powierzchni dla poszczególnych warstw (podbudowa i nawierzchnia).
2. Brak grubości podbudowy z kruszyw łamanych w kosztorysie ofertowym - poz. koszt. 4.2 oraz grubości utwardzenia poboczy - poz. koszt. 6.1. Wg załączonego opisu technicznego grubość podbudowy wynosi 20 cm, a pobocza należy utwardzić kruszywem łamanym na gr. 10 cm. Prosimy o podanie właściwych grubości w kosztorysie ofertowym.
3. Prosimy o załączenie wykazu znaków oraz SST dot. organizacji ruchu i zaplecza budowy.
4. Czyją własnością jest drewno z wycinki?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1

Powierzchnie zostały policzone przez program komputerowy - Bentley Power Draft.

Ad.2

Pozycja 4.2. D-040.4.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr 20 cm

Pozycja 6.1. D-04.04.02 Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr. 10 cm, na szerokości  
2x0,75 m

Zamawiający umieścił poprawiony kosztorys ofertowy w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce przedmiotowego postępowania (odpowiedź na zapytanie nr 1).

Ad.3

W tym zakresie obowiązuje SST D.00.00.00 pkt 1.5.4 oraz 1.6.

Ad.4

Kwestia własności pozyskanego drewna została uregulowana w pkt. 3.1. SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający