

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-01-14 do Zamawiającego wpłynęła o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 040460C Biały Bór - Wiewiórki etap 1.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

(...) Uważamy, że w opublikowanej w dniu 07.01.2013r. na stronie internetowej www.grudziadz.ug.gov.pl dokumentacji przetargowej, a w niej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. przetargu "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 040460C Biały Bór - Wiewiórki etap 1" pojawił się zapis niezgodny z obowiązującym prawem Polskim i Unii Europejskiej.

Od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami oraz Wymaganiami Technicznymi Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych Ministra Infrastruktury z 2009 r. zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie a jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi. Tymczasem w SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dot. w/w przetargu pojawił się zapis niezgodny z polskim i unijnym prawem:

SST. Rozdział D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2.2 Rodzaje materiałów

„Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane ze skał magmowych, w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziarn żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.”

Pragniemy podkreślić, że ani SST na realizację: "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 040460C Biały Bór - Wiewiórki etap 1" ani prawo polskie nie przewidują sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały. Wskazywanie konkretnych materiałów (np. kruszyw) lub rodzaju ich pochodzenia dyskwalifikują pozostałe materiały, które są także zgodne z polskimi i europejskimi normami.

(...) możemy nadmienić, że w ostatnich latach większość dróg w granicach Gminy Grudziądz zostało skutecznie wykonanych na kruszywach np. z lokalnych kamieniołomów, co pozwala znacznie zaoszczędzić pieniądze w budżecie gminy i przeznaczyć je np. na budowę kolejnych dróg. Praktyki mające na celu eliminowanie ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje finansowane przez Unię Europejską. Właśnie takie błędy stanowią podstawę do wstrzymywania finansowania projektów drogowych z funduszy unijnych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający uznaje wystąpienie za nieuzasadnione, gdyż ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie narusza przepisów dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi.

Zamawiającemu zależy na kruszywie twardym, o parametrach wysokiej jakości. Niewątpliwie zastosowanie określonych w specyfikacji materiałów przyczyni się do ograniczenia ścieralności i ubytków w późniejszym użytkowaniu nawierzchni drogowej i pozwoli na oszczędzanie środków publicznych, które w przypadku zastosowania materiałów niższej klasy zostałyby wydatkowane na częste naprawy modernizowanej drogi.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów SST oraz innych dokumentów z nią powiązanych i stanowiących załączniki do SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający