

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-02-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Zakup wraz z dostawą kruszywa ceglanego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm w ilości 3000 ton,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa ceglanego. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast kruszywa ceglanego dostawę kruszywa betonowego, które spełnia wymagania norm PN-EN-13242:2004, PN-S-06102:1997 oraz WT- 4:2010 i może być stosowana jako mieszanka niezwiązana do ulepszonego podłoża bądź też do warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa betonowego, gdyż przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa ceglanego z przeznaczeniem na drogi gruntowe. Zamawiającemu zależy, aby zastosowany materiał absorbował wodę z podłoża, gdyż drogi przeznaczone do utwardzenia stabilności jezdni położone są na terenach podmokłych. Zastosowanie kruszywa ceglanego przyczyni się do osuszenia nawierzchni drogowej i zapobiegnie tworzeniu się błota. Kruszywo betonowe charakteryzuje się niską chłonnością wody, a zatem nie nadaje się do zastosowania na drogach gruntowych położonych na terenach podmokłych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający