

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		uziom otokowy			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w	m		
d.1	0701-0202	gruncie kat. III	m	120,000	
		120		RAZEM	120,000
2	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.	m		
d.1	0301-01	4 m	m	240,000	
		120*2		RAZEM	240,000
3	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bednarka	m		
d.1	0608-07	FeZn 25x4mm	m	120,000	
		120		RAZEM	120,000
4	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - rura DVK	m		
d.1	0303-01	75mm	m	12,000	
		12		RAZEM	12,000
5	KNR 5-08	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120	szt.		
d.1	0617-01	mm2	szt.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
6	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4	m		
d.1	0704-0202	m w gruncie kat. III	m	120,000	
		120		RAZEM	120,000
2		instalacja odgromowa			
7	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu	m		
d.2	0604-05	stromym pokrytym dachówką lub eternitem - drut FeZn fi 8 mm	m	140,000	
		140		RAZEM	140,000
8	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na	m		
d.2	0607-03	cegły z wykonaniem otworu mechanicznie - drut śr. 8 mm	m	40,000	
		40		RAZEM	40,000
9	KNR 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej - łączenie galwaniczne blachodachówki	szt.		
d.2	0619-01		szt.	20,000	
	analogia	20		RAZEM	20,000
10	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
d.2	0619-06		szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
3		pomiary			
11	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.3	1205-01	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.3	1205-02	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.3	1205-03	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.3	1205-04	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000