

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.6.2013

Grudziądz dnia: 2013-02-25

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-02-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Remont – wymiana pokrycia dachowego z płyty falistej eternitu na dachówkę ceramiczną na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Mokre,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W specyfikacji brak jest informacji o tym, czy ławy kominiarskie mają mieć certyfikat, który pozwala na zaczepienie się do nich liną bezpieczeństwa. Jeśli te ławy nie będą posiadały certyfikatu, to powinny być stałe punkty kotwień, do których można zaczepić się liną bezpieczeństwa. W przypadku przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dachu pracownik powinien mieć możliwość przypięcia się liną bezpieczeństwa celem sprawnego, a zarazem bezpiecznego poruszania się po popłaci dachu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ławy kominiarskie muszą posiadać certyfikat, który pozwala na zaczepienie się do nich liną bezpieczeństwa.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.