

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-08-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów jakie muszą spełniać rury do przewiertów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że rury przewiertowe powinny posiadać następujące parametry:

- warstwę zewnętrzną i wewnętrzną w kolorze zielonym o grubości każda 25% całkowitej grubości ścianki; a warstwę środkową w kolorze czarnym 50%
- dopuszczalne zarysowania 20% grubości ścianki
- oznakowanie PAS1075 DIN Certo umieszczone w sposób trwały na obwodzie rury

Ponadto rury muszą posiadać następujące certyfikaty i dopuszczenia:

- aprobatę techniczną wydaną przez ITB;
- certyfikat DIN Certo lub TUV zgodności z PAS1075;
- aprobatę IBDiM z zapisem o możliwości bezwykopowego układania rur w pasie drogowym bez rury osłonowej;

- świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT surowca min. 8760 godzin dla każdej określonej numerem partii surowca.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający