RZUT PRZYZIEMIA 1:100
WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.



OZNACZENIA

- CosmoSTD – proj. grzejnik drabinkowy (dolnozasilany)
- 22K/600 – proj. grzejnik panelowy podwójny o wys. 600 mm (bocznozasilany)
- VR1-x – proj. aparat grzewczo-wentylacyjny w wyk. standard z nagrzewnicą wodną jednorzędową i z automatyką producenta. Moc maksymalna: 610 [W], napięcie: 230 [V] 50 [Hz] AC, wydajność maks.: 5500 [m3/h], moc grzewcza: 10-30kW
- LEO INOX-x – proj. aparat grzewczo-wentylacyjny w wyk. INOX z nagrzewnicą wodną jednorzędową i z automatyką producenta. Moc maksymalna: 280 [W], napięcie: 230 [V] 50 [Hz] AC, wydajność maks.: 4400 [m3/h], moc grzewcza: 10-25kW
- ——— – proj. zasilanie instalacji c.o.
- - - - - - - – proj. powrót instalacji c.o.

AUTOMATYKA NAGRZEWNIC



SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY



RZUT PRZYZIEMIA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.		SKALA 1:100	DATA:	RYS. NR:
		BRANŻA: SANIT.	03.2012r.	S6
INWESTOR:	Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz			PODPIS:
OBIEKT	Remont świetlicy wiejskiej			
ADRES:	Rozgarty, dz. nr 59/1, 60/1, obręb Rozgarty, gmina Grudziądz			
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański nr ew. uprawnień: 475/68 specjalność: instalacje i urządzenia sanitarne			
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtakowski			