



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04

Uzgodnienie 1451/158/EI/2013 Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: **przebudowa sieci telekomunikacyjnej Biały Bór Mały Rudnik**
Nazwa opracowania: **PROJEKT**


Rodzaj sieci: **nie dotyczy**
Średnica: **nie dotyczy**
Długość: **nie dotyczy**
Nr warunków tech.: **nie dotyczy**

Rodzaj obcego uzbrojenia: **Inny (patrz uwagi)**
Miejscowość: **Grudziądz (gm. Grudziądz)**
Adres: **Biały Bór Mały Rudnik droga gminna 40147C**
Inwestor: **Gmina Grudziądz, 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 564511122**

Projektant: **"eMWu KAROLAK", ul Sobieskiego 9 ; 63-400 Ostrów Wielkopolski, 62 7364194, Mirosław Karolak**

Warunki uzgodnienia

Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót.
Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem zasypania.
W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym.
Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
Zachować wymagane przepisami i normami odległości od projektowanej i istniejącej sieci gazowej.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność z tytułu poniesionej w związku z uszkodzeniem szkody wynikowej po stronie PGNiG SPV4 sp. z o.o. Oddział w Gdańsku o dokonany uszkodzeniu sprawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992
Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
BRAK


KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu w Grudziądzu

Adam Stręciwiłk

Uwagi:
brak

Uzgodnienie wydane: **16/09/2013**, przez: **Andrzej Skrzeczowski**

(podpis)

ARKUSZ 1 ALA 1 : 1000



Allplan 2006

Wykonano wyłącznie z uzgodnieniem

16.09.2013

KIEROWNIK
Dział Techniczny
Jacek Kozłowski

16.09.2013