

Grudziądz, 23 wrzesień 2013

**Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
86-300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1**

**"EMWU KAROLAK" NIP: 622-177-76-70
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Jana III
Sobieskiego 9**

Wasz znak: **b/n** z dnia: **2013.09.10**
Wniosek nr **6630.186.2013** z dnia **2013.09.13**

**OPINIA nr 6630.186.2013
z dnia 2013.09.23**

Na podstawie art. 7d ust.1 i 2 oraz art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami) oraz § 8 - 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarządzenia Starosty Grudziądzkiego Nr 15/2007 z dn. 11.08.2007 i Nr 8/2008 r. z dn. 11.08.2008 r. - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA

zabezpieczenie i przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Lokalizacja obiektu: **Biały Bór, dz.: 64/8, 64/9, 67/2, 73/7, 73/9, Mały Rudnik, dz.: 116/1, 116/3, 116/4, 117/1, 117/7, 118/11, 118/23, 118/24, 118/25, 118/26, 119, 139/9, 141/2, 141/3, 142/2, 143/2, 149/1, 153, 154, 155/4, 155/6, 156/1, 156/3, 156/4, 158, 162/1, 162/5**

Inwestor realizowanego obiektu: **GMINA GRUDZIĄDZ
86-300 Grudziądz ul. Wybickiego 38**

UWAGI I ZALECENIA do opinii WG. 6630.186.2013

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę.
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

9. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:

ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudziądzu ul. Curie-Skłodowskiej 6/7 86-300 Grudziądz	według załączonego uzgodnienia nr RG/2MMD/AK/U/816/2013 z dn. 19.09.2013 r.
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku Rejon Dystrybucji Gazu ul. Mickiewicza 34 86-300 Grudziądz	według załączonego uzgodnienia 1451/158/EI/2013 z dn. 16.09.2013 r.
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Techniczna Obsługa Klienta Dział Zarządzania Zasobami Sieci Bydgoszcz ul.Chodkiewicza 61 , 85-667 Bydgoszcz	według załączonego uzgodnienia nr TOTNSBU/7685/P/U16/7686/W/2013 z dn. 17.09.2013 r.

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

Z up. STAROSTY

mgr inż. Zbigniew Preuss
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej



Telekomunikacja Polska
Technicznej Obsługa Klienta
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: (52) 375 92 51
fax: (52) 375 93 16
www.tp.pl

Bydgoszcz, 17 wrzesień 2013 r.

eMWU KAROLAK
ul. Jana III Sobieskiego 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer pisma: TOTNSBU/7685/P/U16/7686/W/2013.

Temat: Uzgodnienie dokumentacji.

Szanowna Państwo,

odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10.09.2013r. w sprawie przebudowy sieci teletechnicznej TP S.A. w związku przebudową drogi gminnej nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik informujemy, że akceptujemy przedstawione rozwiązania techniczne (liniowe) dla przebiegu trasowego uzbrojenia telefonicznego.

Uwaga: Na okoliczność przebudowy sieci teletechnicznej należy sporządzić projekt techniczny – wykonawczy, który należy przedłożyć do TP w Bydgoszczy celem zaopiniowania.


Przed rozpoczęciem budowy proszę powiadomić pisemnie z 5-dniowym wyprzedzeniem,


TP S.A. Techniczna Obsługa Klienta, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz (fax. 52 375 93 16) o rozpoczęciu prac, celem protokółarnego przekazania placu budowy.

Dokumentację powykonawczą w formie graficznej, po dokonaniu odbioru należy dostarczyć do TP S.A. Techniczna Obsługa Klienta, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz, oznaczając w niej elementy sieci teletechnicznej zgodnie z obowiązującymi w TP S.A. przepisami, uwzględniając: opisy zunifikowane, adresy punktów dostępowych, długości odcinków kanalizacji, profil kanalizacji oraz szafy kablowej.

W sprawie niniejszej korespondencji, osobą do kontaktu z ramienia TP TOK jest Pan Wojciech Wilewski, pełniący funkcję Specjalisty w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz – telefon kontaktowy 52 375 93 18.

Z poważaniem


Marian Lipiński
Kierownik Działu



Uzgodnienie 1451/158/EI/2013
Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: **przebudowa sieci telekomunikacyjnej Biały**
Bór Mały Rudnik
Nazwa opracowania: **PROJEKT**

Rodzaj sieci: **nie dotyczy**
Średnica: **nie dotyczy**
Długość: **nie dotyczy**
Nr warunków tech.: **nie dotyczy**

Rodzaj obcego uzbrojenia: **Inny (patrz uwagi)**
Miejscowość: **Grudziądz (gm. Grudziądz)**
Adres: **Biały Bór Mały Rudnik droga gminna 40147C**
Inwestor: **Gmina Grudziądz, 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 564511122**

Projektant: **"eMWu KAROLAK", ul Sobieskiego 9 ; 63-400 Ostrów Wielkopolski, 62 7364194, Mirosław Karolak**

Warunki uzgodnienia

Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót.
Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem zasypania.
W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym.
Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
Zachować wymagane przepisami i normami odległości od projektowanej i istniejącej sieci gazowej.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność z tytułu poniesionej w związku z uszkodzeniem szkody wynikowej po stronie PGNiG SPV4 sp. z o.o. Oddział w Gdańsku o dokonany uszkodzeniu sprawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992
Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
BRAK

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu w Grudziądzu

Adam Stręciwilk

Uwagi:
brak

Uzgodnienie wydane: **16/09/2013** , przez: **Andrzej Skrzeczowski**

(podpis)



Energa
operator

T 56 451 61 00 F 56 451 60 05 www.energa-operator.pl

Grudziądz dnia 19.09.2013r.
RG/2MMD/AK/U/816/ 2013

**Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz**

Dotyczy: projektowanego zabezpieczenia i przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej związanych z planowanym remontem drogi gminnej nr 40147C relacji Biały Bór – Mały Rudnik” na terenie w miejscowościach: Mały Rudnik i Biały Bór gm. Grudziądz zgodnie z załączonymi planami.

W odpowiedzi na pismo ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Grudziądzu informujemy, że plany sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:

.....	kabel elektroenergetyczny	SN-15 kV
.....	kabel elektroenergetyczny	nN-0,4 kV
.....	linia napowietrzna	nN-0,4 kV

1. W obszarze projektowanych: zabezpieczenia i przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na terenie w miejscowościach: Mały Rudnik i Biały Bór gm. Grudziądz przebiegają czynne kable elektroenergetyczne będące w naszej eksploatacji.
2. Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabli należy wykonać ręczne przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie (łopatą).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
5. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
6. Wkreślone kable SN-15 kV i nN-0,4 kV oraz linie napowietrzne nN-0,4 kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
7. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
8. Uzgodnienie ważne do dnia 19.09.2015 roku.

UWAGA:

- W miejscach skrzyżowań odcinków projektowanej sieci telekomunikacyjnej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi SN-15 kV i nN-0,4 kV na w/w kable należy nałożyć rury ochronne dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojów kabli.
- Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonać pod nadzorem pracowników tutejszego Rejonu Dystrybucji po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wyłączeniu kabli spod napięcia. Za wyłączenie urządzeń oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą ENERGA – OPERATOR SA.
- W przypadku uszkodzenia lub awarii przedmiotowych kabli z powodu nie zastosowania się do uwag niniejszego uzgodnienia, inwestor zostanie obciążony kosztami jego naprawy.
- Realizacja powyższego zadania inwestycyjnego możliwa będzie wyłącznie po przebudowie naszych urządzeń elektroenergetycznych będących w kolizji z remontem drogi gminnej nr 40147C zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu nr 13/R92/04642.
- Całość robót ziemnych powiązanych z tą inwestycją w miejscach posadowienia naszych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.

K/O: 2MMD – a/a
W zał. plany sytuacyjne
Sprawę prowadzi: Adam Krajewicz
tel. (0-56) 451-61-73

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej
[Podpis]
Ryszard Szumatański

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Grudziądzu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6/7
86-300 Grudziądz

oddzial@torun.energa.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033465

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00122

Zarząd: Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu, Stanisław Kubacki – Wiceprezes Zarządu,
Robert Świerczyński – Wiceprezes Zarządu, Lidia Serbin-Zuba – Członek Zarządu.

Bank Pekao SA, nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony: 603 301 400 zł