

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.6.2014

Grudziądz dnia: 2014-04-07

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-04-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór - Mały Rudnik,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy studnie włączowo-rewizyjne fi 1000 mają być wykonane jako betonowe (tak jak jest w opisie technicznym) czy jako tworzywowe (tak jak jest w SST)?
2. Czy w/w studnie mają mieć stosowane pierścienie odciążające?
3. Czy wpusty deszczowe fi 500 mają być wykonane jako betonowe z osadnikiem 0,5 m (tak jak w opisie tech.) czy jako tworzywowe (tak jak w SST)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Studnie włączowo-rewizyjne fi 1000 wykonać jako betonowe.

Ad. 2 Studnie włączowo-rewizyjne fi 1000 mają mieć stosowane pierścienie odciążające.

Ad. 3 Wpusty deszczowe fi 500 należy wykonać jako betonowe z osadnikiem 0,5.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający