

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.6.2014

Grudziądz dnia: 2014-04-11

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-04-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór - Mały Rudnik,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zgodnie z odpowiedzią nr 18 z dnia 07.04.2014 r. - pozycje przedmiarowe dotyczą przepustów w ciągu głównym drogi - pod koroną drogi. Przepusty pod zjazdami należy wycenić na podstawie projektu - Projekt Zagospodarowania Terenu. W wycenie przepustów należy uwzględnić rozwiązanie techniczne przepustu w km 2+520,47. Dołączony do wyjaśnień rysunek przepustu w km 2+570,47 wskazuje na średnicę fi 800 mm. Wg planu zagospodarowania terenu w tym km przepust ma średnicę fi 300 mm. W związku z rozbieżnościami proszę o informację jaką średnicę: fi 300 mm czy fi 800 mm należy przyjąć do wyceny przepustu w km 2+570,47.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Do wyceny należy przyjąć przepust o średnicy fi 800 mm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający