

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: PLF.271.5.2015

Grudziądz dnia: 2015-03-24

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o dokładne sprecyzowanie średnic oraz długości rur dla całego zakresu zadania z uwagi na rozbieżności w każdym z dokumentów przetargowych, tj. i w opisie do projektu pkt 5.3.1. a podano fi 280 mm, rysunek nr 1 plan zagospodarowania terenu podano fi 225 mm, przedmiar robót podano fi 125 mm, brak pozycji dotyczącej fi 280 mm czy fi 250 mm
2. Z uwagi na określenie w dokumentacji projektowej dla rur przewiertowych, że Zamawiający wymaga zastosowania rur warstwowych proszę o dokładne określenie parametrów dla tych rur czy mają być to rury wielowarstwowe - trójwarstwowe, dwuwarstwowe czy mogą być to również rury jednowarstwowe, które posiadają dopuszczenia dla budowy metodą przewiertową, np. rury PE RC jednowarstwowe.
3. Proszę o określenie czy rury mają być na ciśnienie PN10 czy PN 16 z uwagi na rozbieżności w dokumentach przetargowych, tj: w opisie do projektu pkt 5.3.1. - PN16, w specyfikacji technicznej pkt 3.2.1 - PN10

4. Proszę o określenie czy rury PE muszą posiadać certyfikat PAS1075 tak jak wspomniano w specyfikacji technicznej.
5. Proszę o określenie czy armatura powinna być na ciśnienie PN10 czy PN16 z uwagi na rozbieżności w dokumentach przetargowych
6. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi budowa głównej studni wodomierzowej.
7. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jeżeli tak to czy Wykonawca może sam wprowadzać w nim zmiany?
8. Czy w zakres zadania wchodzi montaż zestawów wodomierzowych w budynkach na prywatnych posesjach?
9. Proszę o dokładne sprecyzowanie średnic oraz długości rur dla przyłączy wodociągowych z uwagi na rozbieżności pomiędzy dokumentami przetargowymi, tj. przedmiarami robót, opisem a profilami podłużnymi.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Średnice rur wynoszą fi 125mm, a długości wynikają z przedmiaru robót.

Ad. 2 Wszelkie materiały należy stosować zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Ad. 3 Należy zastosować rury na ciśnienie PN10.

Ad. 4 Tak, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Ad. 5 Armatura powinna być zastosowana na ciśnienie PN10.

Ad. 6 W zakres zadania nie wchodzi budowa głównej studni wodomierzowej.

Ad. 7 Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu ofertowego.

Ad. 8 W zakresie zadania uwzględnić należy montaż zestawów wodomierzowych w budynkach na prywatnych posesjach.

Ad. 9 Zamawiający przedstawia szczegółowy wykaz długości rur oraz średnic dla przyłączy wodociągowych:

- przyłącze fi 63 L=380.5m szt.3;
- przyłącze fi 40 L=325.5m szt.4;
- przyłącze fi 32 L=326.0m szt.20.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

WÓJT

/-/ Andrzej Rodziewicz