

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**Pismo: PLF.271.5.2015**

Grudziądz dnia: 2015-03-24

## **ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

### **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

- 1) Prosimy o uściślenie jaki parametr ciśnienia muszą posiadać rury do przewiertów sterowanych Ø 225mm oraz pozostałe rury do wybudowania sieci wodociągowej - PN10 czy PN16 ?
- 2) Prosimy o doprecyzowanie zakresów zadania z uwagi na niezgodność treści przedmiarów z treścią projektu i specyfikacji technicznej (szczególnie : średnica i parametry rur, długości sieci wodociągowej do wybudowania, główna studzienka wodomierzowa).
- 3) W wielu miejscach zaleca się układanie wodociągu w wykopie otwartym ze względu na niekorzystne warunki gruntowe . Prosimy zatem o sprecyzowanie zakresów przewiertów sterowanych tj. dokładne długości oraz miejsca na trasie projektowanej sieci wodociągowej ,które mają być wykonane metodą bezwykopową - w celu wykonania poprawnej kalkulacji.
- 4) Czy Zamawiający zapłaci za zakup i dowóz piasku w razie konieczności, jeżeli grunt rodzimy nie będzie nadawał się do zasypiania wykopu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Należy zastosować rury na ciśnienie PN10.

Ad. 2 Należy zastosować długości i średnice rur zgodnie z przedmiarem robót, materiały zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, główna studzienka wodomierzowa nie jest w zakresie zadania.

Ad. 3 Zamawiający nie może wskazać długości wykonanych przewiertów ponieważ istnieje sprzęt o różnych parametrach wykonywaniach przewiertów, a poza tym warunki gruntowe mogą decydować o zastosowanej metodzie wykonywania sieci wodociągowej.

Ad. 4 Zamawiający nie poniesie kosztów związanych z zakupem i dowozem piasku dla zasypania wykopów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

WÓJT

/-/ Andrzej Rodziewicz