

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Gdzie należy zastosować rurę d=63 mm PE? Ta średnica rury występuje tylko w przedmiarze robót (poz. 7) i w SST pkt 1.3. Brak zaznaczenia tej średnicy na mapach i profilach. Proszę o zamieszczenie map i profili z tą średnicą.
2. Proszę o zamieszczenie profili oraz map z zaznaczonymi średnicami przyłączy wodociągowych dla d=40 mm i d=32mm. Na załączonych profilach sieci wodociągowej są zaznaczone tylko odgałęzienia dla przyłączy średnicy d=32mm.
3. W zamieszczonej dokumentacji istnieją pewne rozbieżności.
 - a) Na mapach zaznaczone są średnice PE d=250,225,110mm
 - b) Na profilach zaznaczone są średnice d=280 i 125 mm
 - c) W opisie technicznym jest mowa o średnicach rur PE d=280,125,40, 32 (pkt 5.3.1 i 5.3.2)
 - d) W SST i przedmiarze jest mowa o średnicach rur PE d=125, 63,40 32 mm (pkt 1.3)

Proszę o wyjaśnienie, które z wymienionych średnic wchodzi w zakres wykonania ww inwestycji. Ponadto proszę o wyjaśnienie czy zamieszczone w przedmiarze robót ilości i średnice rur są nadal obowiązujące.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Należy zastosować rury określone w przedmiarze robót i SST. Profile zamieszczone są prawidłowo tylko z błędnie wpisaną średnicą.

Ad. 2. Zamawiający przedstawia szczegółowy wykaz długości rur oraz średnic dla przyłączy wodociągowych:

- przyłączy fi 63 L=380.5m szt.3;
- przyłączy fi 40 L=325.5m szt.4;
- przyłączy fi 32 L=326.0m szt.20.

Ad. 3. W zakres zadania wchodzi średnice określone w SST i przedmiarze. Ponadto zamieszczone w przedmiarze robót ilości i średnice rur są obowiązujące.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający