


Szkic orientacyjny

A2



25025

MISTRZ KOMINIARSKI!
czyli K.K.P.
wpleciony do Państwu
pod Nr 700-608-444 Mił.-pomorskie

Pleczaćka i podpiszominawcy.....

Pieczętka i podpisodawcy

Maty Rudnik dnia *13.02.2015* r.

Opinia nr * 011531

ORYGINAŁ

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Maty Rudnik* nr *35A* w *Maty Rudnik*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez *Gosinny*
Oskarzek Ruchty

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana *Jerzy Sternicki* w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³

3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Celem podłączenia instalacji bezpawej w
pomieszczeniu kuchni wentylacja kuchni
połączona ze pomocą kratki wentylacyjnej
ciągących dla przewodów Nr 1 i 2 ciągających
przewodach przewodów*

Inne uwagi: *Wykoneszczepu kuchni należy
wykonac ctyar nawiewny z powłaz 240m²*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623), Ustawę o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity z dnia 22 lipca 2002 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836).

Opinię sporządzono w *3* egz. z przeznaczeniem podlegz. dla *Wykonawcy*
A.C.92 w celach technicznych

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia *13.02.2015* podpis

UWAGI:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

członek

wpisany w

pod *13.02.2015* w *Kat-pomorskie*

Sternicki Jerzy