

Mały Ruchnik, dnia *13.02* 201*5* r.

Opinia nr 011532

ORYGINAL

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Mały Ruchnik* nr *51* w *Ruchniku Małym*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez *Gminny Ośrodek*
Zakonia

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana *Tomasz Stefaniak*

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³

3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Celem podłączenia kotła gazowego
co należy zamontować kocioł w górnym
o/p. przewidzianym do włączenia kominowy
kwadratowy 120 i podłączyć kocioł
gazowy w pionie wertykalnie pomieszczenia
kotłowni piwności nr 7.

Inne uwagi: *W kotłowni zamontować rurociąg*
z żelaza

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623), Ustawę o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity z dnia 22 lipca 2002 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836).

Opinię sporządzono w *3* egz. z przeznaczeniem pod egz. dla *Wykonawcy*
1 egz. w akt - Zakładu

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia

podpis

UWAGI:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIOPRAWYDAKI
(Mistrz kominarski)


wpisany do rejestru
pod Nr 1100/2003 woj. pomorskie

Stefan Podarzy

Szkic orientacyjny



szosa



- 1 Wentylacja łazienki I p.
- 2 Przechłanianie Kocioł gazowy C.O.
- 3
- 4
- 5

- 6 Wentylacja poczekalni parter
- 7 Wentylacja kotłowni piwnica
- 8 Okap mechaniczny I piętro
- 9 Wentylacja łazienki I piętro
- 10 - kuchnia II piętro
- 11
- 12

- 13 Wentylacja łazienki parter
- 14 - łazienka II piętro

MISTRZ KOMINIARSKI
członek K i P
wpisany do rejestru
pod Nr 1100/2003 Międzyzdroje Pomorskie

Sternicki Jerzy

Pieczętka i podpis opiniodawcy