

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.11.2015

Grudziądz dnia: 2015-06-15

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-06-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz nr 40121C w miejscowości Nowa Wieś wraz z remontem sieci wodociągowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W dokumentacji technicznej brakuje szczegółowego opisu rur, z których należy wykonać kanalizację deszczową. Czy mają to być rury PE, czy PP? W opisie jest zapis PE/PP jak to należy zrozumieć. Prosimy o określenie parametrów tych rur.
2. Prosimy o określenie parametrów całej armatury wodociągowej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Kanaliza - rury PEHD strukturalne SN 8, łączone poprzez złączkę dwukielichową (mufę). Złączki osadzone są na pierścieniach uszczelniających (uszczelkach) z gumy EPDM, spełniają wymagania szczelności dla kanalizacji grawitacyjnej. Rury PEHD powinny być

produkowane według normy PN EN 13476-3. Połączenia rur ze studniami betonowymi za pomocą przejść szczelnych montowanych przez producenta.

Ad.2. Armatura PN 16, zasuwy miękkouszczelniane, zabezp. antykoroz. Dane według opisu technicznego i specyfikacji technicznej - załączeniu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający