



Typ	Nr kat.	Opis	Producent	Ilość
1 IDE 125A	12704013	Rozłącznik główny izolacyjny z wylazalaczem zanikowym	Socomec (lub równoważne)	1
2 CLS6-B6-DP	269607	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	Eaton (lub równoważne)	7
3 Z-EL/G230	284922	Lampka kontrolna pojedyncza	Eaton (lub równoważne)	3
4 SP-B+C3+1	267510	Ogranicznik przepięcia klasy B+C	Eaton (lub równoważne)	1
5 Z-SLS/CEK35/3	248245	Tytan komplet - podst. rozłącz. z wtyk.	Eaton (lub równoważne)	2
6 Z-SLS/CEK50/3	248246	Tytan komplet - podst. rozłącz. z wtyk.	Eaton (lub równoważne)	1
7 CKN6-16/1NB/003-DE	241114	Wyłnadpr. z mod. różnic., 1+N-bieg.	Eaton (lub równoważne)	14
8 CLS6-C10-DP	270350	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	Eaton (lub równoważne)	10
9 Z-S230/S	265262	Przełącznik impulsowy	Eaton (lub równoważne)	7
10 Z-SLS/CEK10/1	272587	Tytan komplet - podstaw a rozł. z wtyk.	Eaton (lub równoważne)	1
11 CLS6-B6/1N	270439	Wyłącznik nadprądowy 1+N-bieg	Eaton (lub równoważne)	1
12 Z1		Zasilacz 230/24 DC 50 W		1
13 Z-SCH24/25-22	248850	Stycznik instalacyjny 24V	Eaton (lub równoważne)	1
14 BP-O-600/10-C	293308	Rozdzielnica natynkowa IP30, z w ypos.	Eaton (lub równoważne)	1

TBI ARCHITEKCI

PROJEKT WYKONAWCZY

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA  
Z ŁACZNIKIEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA Ś3  
DZIAŁKA NR 4 OBRĘB SZYTNIAWAG

ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Zespół Szkół Im. Jana Pawła II w Rudzie  
RUDA Ś3, 86 - 302 RUDA

inż. TADEUSZ POBŁOCCI

upr. nr 182/Gd/99

SPRACOWNIA

TEMAT RYSUNKU:

Rozdzielnica RGH,  
Widok i wyposażenie.

E3-002

DATA:

30.04.2015r.

1:10

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBI ARCHITEKCI UL. HAFLOWA 38 80-286 GDAŃSK