



Typ	Nr kat.	Opis	Producent	Ilość
IS-63/4	276277	Rozłącznik główny izolacyjny	Eaton (lub równoważne)	1
CLS6-B10-DP	269608	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	Eaton (lub równoważne)	3
Z-EL/G230	284922	Lampka kontrolna pojedyncza	Eaton (lub równoważne)	3
SP-B+C3+1	248193	Ograniczniki przepięć klasy C	Eaton (lub równoważne)	1
Z-SLS/CEK35/3	248245	Tytan komplet - podst. rozłącz. z wtyk.	Eaton (lub równoważne)	2
Z-SLS/CB/1	248247	Rozłącznik bezpiecz. + wkładka D02 35A	Eaton (lub równoważne)	2
CLS6-B6-DP	269607	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	Eaton (lub równoważne)	6
CLS6-B16-DP	270340	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	Eaton (lub równoważne)	2
Z-SCH230/1/25-20	120853	Stycznik instalacyjny	Eaton (lub równoważne)	3
BP-O-600/7-C	293307	Rozdzielnica natynkowa IP 30, z w ypos.	Eaton (lub równoważne)	1

TBI ARCHITEKCI

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Z ŁĄCZNIKIEM

Adres

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53
DZIAŁKA NR 4 OBRĘB SZYMNAG

branża

ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

inwestor

Zespół Szkół Im. Jana Pawła II w Rudzie
RUDA 53, 86 - 302 RUDA

projektant

inż. TADEUSZ POBŁOCKI

upr. nr 182/Gd/99

specjalizacja

temat rysunku

Rozdzielnica RTK.
Widok i wyposażenie.

E3-006

Data

30.04.2015r.

1:10

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBI ARCHITEKCI UL. HAFLOWA 38 80-286 GDAŃSK