

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.13.2015**

Grudziądz dnia: 2015-06-30

**O D P O W I E D Ź  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-06-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z rozbieżnościami wymiarowymi na rysunkach prosimy o określenie wymiarów, a tym samym ilości sztuk okno-żaluzji zewnętrznych przeciwsłonecznych umiejscowionych w osi A obiektu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wymiary żaluzji zewnętrznych według zestawienia żaluzji zewnętrznych (rysunek A-17 bez zmian). Ogólna wielkość modułu 365x560cm rozstaw lameli co 200mm, szerokość lameli 200 lub 250mm. Podkonstrukcja dla lameli np. typu PONZIO- systemowa skoordynowana ze stolarką.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający