

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.17.2015**

Grudziądz dnia: 2015-07-14

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-07-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Grudziądz,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy jesteście Państwo w stanie dołączyć do treści przetargu wizualizacje oczekiwanego wyposażenia placów zabaw dla dzieci?
2. W opisie przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Sosnówce w punkcie nr 2. Piaskownica, jako materiał z jakiego powinna zostać wykonana piaskownica wskazano drewno klejone. Drewno tego typu nie powinno mieć kontaktu z gruntem, gdyż drewno klejone w takich warunkach podlegać będzie rozklejaniu. Czy wobec powyższego, dopuszczają Państwo zamianę drewna klejonego na drewno lite, bezrdzeniowe?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad.1.** Zamawiający nie dysponuje wizualizacją wyposażenia placu zabaw dla dzieci.

**Ad.2.** Zamawiający dopuszcza wykonanie piaskownicy z drewna litego, bezrdzeniowego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiając