




KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I
URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

BIURO TERENOWE W CHEŁMNIE Nowe Dobra 99a, 86-200 Chełmno.
Tel-fax: 0 pref. 56 676 19 70 e-mail: chelmnno@kpzmiuw.pl



Chełmno, dnia 11-05-2015r.

BTCh 621/28/2015

Aqua Inżynieria Środowiska
Zbigniew Ograbek
ul. Jana Kleina 2/55, 85-796 Bydgoszcz

Dotyczy: wydania warunków technicznych na przejście wodociągu pod dnem Kanału Trynka.

Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe w Chełmninie, w odpowiedzi na pismo z dnia 28-04-2015r., dotyczące wydania warunków na przejście siecią wodociągową pod Kanałem Trynka na działce nr 5, obr. 159 w Grudziądzu, informuje że administratorem cieku jest tut. zarząd.

W związku z powyższym, na przejście pod w/w obiektem należy opracować operat wodnoprawny, który należy przedłożyć do Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Oddział Rejonowy Toruń, celem jego uzgodnienia oraz uzyskać decyzję pozwolenia wodnoprawnego.

W zapisie o obowiązkach ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne należy uwzględnić następujące punkty:

1. W czasie realizacji robót należy zachować stałą przepustowość wody w cieku.
2. W przypadku uszkodzenia skarp lub dna należy dokonać przywrócenia ich do stanu początkowego na koszt inwestora.
3. Przejście należy wykonać w rurze osłonowej, przewiertem sterowanym, zaniżone w stosunku do aktualnego dna cieku (góra rury osłonowej) o 1,5 m.
4. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić K-PZMiUW BT w Chełmninie celem pełnienia nadzoru i dokonania odbioru wykonanych prac.
5. Przed odbiorem końcowym należy wykonać i dostarczyć do K-PZMiUW BT Chełmno powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót.
6. Oznaczyć słupkami miejsca przejścia.
7. Wykonanie przejścia pod dnem Kanału powoduje nałożenie na jego administratora obowiązków zawarcia umowy, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145) dotyczący oddania w użytkowanie za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W związku z powyższym prosimy o podanie w operacie wodnoprawnym powierzchni gruntu zajętego pod kabel elektryczny wraz z określonym, wg przepisów branżowych, pasem ochronnym. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu ubiegającego się o użytkowanie

Ponadto, informuje że należy uzyskać zgodę na dysponowanie gruntem, pod działką ciek nr 5, obr. 159, na czas prowadzenia prac, na którą należy złożyć wniosek do K-PZMiUW we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek.

Do wiadomości:

- 1. Kuj-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławka, Oddział Rejonowy w Toruniu;*
- 2. a/a.*

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZEGO W CHELMNIE

inż. Robert Dorna