

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.37.2015

Grudziądz dnia: 2015-12-01

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-11-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowy sieci wodociągowej do miejscowość Grabowiec**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jakim SDR powinny się charakteryzować zastosowane rury PE (na profilu widnieje zapis SDR11, natomiast na pozostałych dokumentach SDR17)?
2. W przedmiarze uwzględniono 6 szt. studzienek wodomierzowych, natomiast w projekcie nie ma o nich mowy. Proszę o informację, czy należy je wycenić.
3. Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?
4. Czy w wycenie należy uwzględnić podsypkę i obsypkę materiału dowiezionego, czy rodzimego zgodnie z dokumentacją?
5. Proszę o załączenie do materiałów przetargowych załącznika nr 2 określającego parametry techniczne dotyczące armatury, o którym wspomniano w opisie do projektu oraz w warunkach technicznych.
6. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić sieć wodociągową z rur wielowarstwowych TS.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. SDR 17

Ad2. Studzienki wodomierzowe nie są objęte przedmiotem zamówienia co zostało uwidocznione w poprawionym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

Ad.3.Do oferty można dołączyć kosztorys ofertowy. Niezbędne jego przedłożenie na etapie podpisania umowy.

Ad.4. Zgodnie z warunkami technicznymi i projektem.

Ad.5. Brakujący załącznik został zamieszczony w zakładce przedmiotowego postępowania w BIP Gminy Grudziądz.

Ad.6. Należy wycenić sieć wodociągową z rur polietylenowych (PE 100) PN10, SDR 17.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.