

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.2016

Grudziądz dnia: 2016-01-27

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-01-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, opisany za pomocą dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą w pasach istniejących dróg publicznych na terenie Gminy Grudziądz,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o podanie przewidywalnej ilości istniejących obiektów mostowych wraz ze wskazaniem konstrukcji nośnej oraz długości całkowitej.
2. Proszę o podanie przewidywalnej ilości nowych obiektów mostowych np. kładek oraz o podanie ich szacunkowej długości

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Opracowanie obejmować będzie jeden obiekt mostowy przy drodze 1398C o długości 4 mb. Konstrukcja mostu oparta na dźwigarach z betonu zbrojonego, ustrój niosący – płyta monolityczna ustawiona na przyczółkach i bezpośrednie stanowienie przyczółków. Ponadto do założeń projektowych należy przyjąć przebudowę / budowę min. 21 przepustów drogowych.

Ad.2. W ramach opracowania przewiduje się budowę min. 22 kładek o całkowitej długości ok. 70 mb.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.