

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.3.2016

Grudziądz dnia: 2016-02-12

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W jakim układzie wysokościowym (Kronsztadt 60, Kronsztadt 86) zrobiona jest mapa do celów projektowych na podstawie której został wykonany projekt?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Mapa do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej opracowana została w układzie wysokościowym Kronsztadt 60. Ponadto opracowanie została oparte na układzie do współrzędnych mapy 1965/3.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ