

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.3.2016

Grudziądz dnia: 2016-02-16

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z zamiarem złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnienia na poniższą wątpliwość: SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - przywołują wymagania w/g "starej" wycofanej normy PN-S 96025 i PN-B 11112. Informujemy, że dokumenty te zostały wycofane, a wprowadzono normy PN-EN 13108-x i PN-PN 13043 w oparciu, o które zostały opracowane dokumenty aplikacyjne WT-1 2014 oraz WT-2 2014. Prosimy o aktualizację SST lub potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy wykonać w oparciu o najnowsze WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że na stronie BIP Urzędu Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania załączył zaktualizowaną SST dla warstw Bitumicznych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.