

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.3.2016

Grudziądz dnia: 2016-02-16

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dotyczącej inwestycji "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej"

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane w (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) projekt budowlany stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę

w zależności od potrzeb winien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Dla opracowania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, wg opinii projektanta, nie istnieje konieczność opracowywania dokumentacji geologicznej. Obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Wykonanie przekopów kontrolnych w śladzie przebudowywanych dróg potwierdziło, że pod istniejącą nawierzchnią drogi na głębokości 70 cm występują piaski.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.