

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-03-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa drogi gminnej nr 40152C Biały Bór - Wiewiórki**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o wyjaśnienie w pozycji nr 4.d.1 "Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm" 4880m³. Czy m³ jest prawidłową jednostką miary?
2. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.
3. Na przekrojach konstrukcyjnych pobocza wykonane są z destruktu gr 6 cm i warstwy odsączającej gr 10 cm. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny należy ująć warstwę odsączającą?
4. Na przekroju konstrukcyjnym na poszerzeniu jest warstwa odcinająca gr min. 15 cm. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze.
5. Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny należy ująć warstwę odsączającą jeżeli tak to prosimy o podanie konkretnej grubości.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. W pozycji 4 d1 Frezowanie podana wartość 4880 dotyczy powierzchni o grubości 4cm czyli jest to [m²] Powyższe należy uwzględnić w wycenie

Ad. 2. Tabela robót ziemnych w załączeniu

Ad. 3-5. Parametry warstwy odcinającej/odsączającej oraz warstwy kruszywa żwirowego pod warstwami destruktu bitumicznego są tożsame z parametrami nasypu. Załączony przedmiar uwzględnia wykonanie warstwy kruszywa żwirowego oraz warstw odcinająco odsączających

w pozycji przedmiarowej 7 d2. Ilości robót ziemnych z uwzględnieniem warstw żwirowych i odcinających zawierają się w pozycji przedmiarowej 7 d2. W wycenie pozycji 7 d2 „...Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV na poszerzeniach....” Należy wycenić niezbędny transport, niezbędne załadunki, rozładunki, i koszt materiału.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.