

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.29.2016

Grudziądz dnia: 2016-11-29

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-11-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Remont drogi gminnej nr 040145C w miejscowości Biały Bór,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jaki gruz Zamawiający przewiduje:?

- czy gruz mieszany
- czy gruz betonowy

2. Co wykonawca będzie musiał zrobić z kruszywem, które jest wbudowane w chwili obecnej? (chodzi o odcinek który jest już nasypany przez mieszkańców)

3. Jak Zamawiający zamierza rozwiązać problem z regulacją wjazdów do posesji?

- nie są policzone ilości do przedmiaru (chodzi o odległość między bramą a budowaną drogą) - jakie ilości (długość, szerokość, jaka konstrukcja).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Podbudowę drogi należy wykonać z gruzu budowlanego pochodzącego z recyklingu o granulacji 0,00 do 31,5 mm wolnego od zanieczyszczeń a przede wszystkim eternitu.

Ad.2. Istniejące na drodze kruszywo zostało wbudowane przez firmę PRO CARPET S A. Należy uzgodnić z w/ wym. Firmą w jakim miejscu należy ułożyć dotychczasowe kruszywo. Najprawdopodobniej będzie to droga dojazdowa do firmy.

Ad.3. Przedmiarem objęta jest wyłącznie droga 040145 C w miejscowości Biały Bór. Do przetargu należy w kalkulować wjazdy wyłącznie w granicy istniejącego pasa drogowego.

Konstrukcja wjazdów tak jak dla drogi gminnej. Szerokość wjazdów 4,5 mb . W przypadku wydania decyzji przez PRO CARPET S A. o przeznaczeniu istniejącego kruszywa na drogę dojazdową do firmy, prace te należy wkalkulować do przedmiaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający