

LEGENDA:

- Kabel elektroenergetyczny po przełożeniu
- ✕ Kabel elektroenergetyczny do przełożenia
- Kabel elektroenergetyczny
- Proj. rury ochronne HDPE 110/6,3 na kablach elektroenergetycznych
- Proj. rury ochronne dwudzielne A110PS na kablach elektroenergetycznych
- Złącze kablowe po przestawieniu
- ✕ Złącze kablowe do przestawienia
- ◻ Złącze kablowe bez zmian

# KOLIZJA "C"

Istn. linia 4xAL35mm<sup>2</sup> obw. 300  
kier. ST Ruda 7 (STA 2 -1136)  
bez zmian


Istn. słup nr 309 N-9/ZN  
bez zmian

Istn. YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>  
bez zmian

Istn. złącze kablowe  
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F  
nr 2Z-001529 bez zmian

Istn. YAKXS 4x70mm<sup>2</sup>  
kier. P1-Rs/F nr 2Z-005752  
bez zmian

POGLĄD RYSUNKÓW



**EL-PRO**

86-300 Grudziądz  
ul. Brzozowa 30  
tel. 56 64 37 600  
e-mail: biuro@el-pro.biz

inż. Michał Pawłowski

NIP 876-141-34-70  
Regon 871117667  
kom. 501 040 714  
www.el-pro.biz

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 40157C oraz 40158C OBREB RUDA  
PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ENERGA OPERATOR S.A.

Lokalizacja:

RUDA, GMINA GRUDZIĄDZ

Inwestor:

Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku:

Plan zagospodarowania terenu

Projektant:

inż. Michał Pawłowski

Nr uprawnień:

KUP/0012/POOE/04

Podpis:

Data:

2016

Branża:

elektryczna

Sprawdzający:

inż. Maciej Wojtakowski

Nr uprawnień:

WRR-DT/7131/13/2002

Podpis:

Skala:

1:500

Nr rysunku:

02