



- LEGENDA:
- Kabel elektroenergetyczny po przełożeniu
  - Kabel elektroenergetyczny do przełożenia
  - Kabel elektroenergetyczny
  - Proj. rury ochronne HDPE 110/6,3 na kablach elektroenergetycznych
  - Proj. rury ochronne dwudzielne A110PS na kablach elektroenergetycznych
  - Złącze kablowe po przestawieniu
  - Złącze kablowe do przestawienia
  - Złącze kablowe bez zmian

Istn. linia AsXS<sub>n</sub> 4x35mm<sup>2</sup> obw. 100  
kier. ST Ruda 5 (STA 2 -1134)  
bez zmian

Istn. słup nr 101 N-10,5/E  
bez zmian

Istn. YAKY 4x120mm<sup>2</sup>  
bez zmian

Istn. złącze kablowe  
ZK2a+TL nr ZK2-0  
bez zmian

Istn. YAKY 4x120mm<sup>2</sup>  
bez zmian

Istn. złącze kablowe  
ZK2a+2TL nr 2Z-0  
bez zmian

Istn. YAKY4x120mm<sup>2</sup> obw. nr 01 na długości L=49m  
przełożyć w nową lokalizację

Istn. złącze kablowe  
ZK1b+2TL nr 2Z-04507  
zdemontować i ustawić  
w nowej lokalizacji, pkt "B2"

Istn. YAKY4x120mm<sup>2</sup> obw. nr 01 na długości L=105m  
przełożyć w nową lokalizację

Istn. złącze kablowe  
ZK1a+TL nr ZK2-0  
bez zmian

POGLĄD RYSUNKÓW

<div><div><div>86-300 Grudziądz ul. Brzozowa 30 tel. 56 64 37 600 e-mail: biuro@el-pro.biz</div><div><b>EL-PRO</b> inż. Michał Pawłowski</div><div>NIP 876-141-34-70 Regon 871117667 kom. 501 040 714 www.el-pro.biz</div></div></div>				
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 40157C oraz 40158C OBRĘB RUDA PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ENERGA OPERATOR S.A.				
Lokalizacja: RUDA, GMINA GRUDZIĄDZ				
Inwestor: Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz				
Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu				
Projektant: inż. Michał Pawłowski	Nr uprawnień: KUP/0012/POOE/04	Podpis:	Data: 2016	Branża: elektryczna
Sprawdzający: inż. Maciej Wojtakowski	Nr uprawnień: WRR-DT/7131/13/2002	Podpis:	Skala: 1:500	Nr rysunku: 04