



- LEGENDA:
- Kabel elektroenergetyczny po przełożeniu
 - Kabel elektroenergetyczny do przełożenia
 - Kabel elektroenergetyczny
 - Proj. rury ochronne HDPE 110/6,3 na kablach elektroenergetycznych
 - Proj. rury ochronne dwudzielne A110PS na kablach elektroenergetycznych
 - Złącze kablowe po przestawieniu
 - Złącze kablowe do przestawienia
 - Złącze kablowe bez zmian

KOLIZJA "C"

Istn. złącze kablowe
ZK1b+1TL nr ZK2-0
bez zmian

Istn. słup nr 202/3 K-12/E
(16/P-12/E) bez zmian

Istn. linia 4xAL35mm² obw. 200
kier. ST Ruda 5 (STA 2 -1134)
bez zmian

Istn. słup nr 202/4 P-10/ŻN
bez zmian

Istn. YAKY 4x35mm²
(NN2-1134-02)
bez zmian

Istn. złącze kablowe
ZK1a+1TL nr 2Z-02932
bez zmian

Istn. YAKY 4x35mm²
bez zmian

Istn. złącze kablowe
ZK1a+1TL nr 2Z-0
bez zmian

POGLĄD RYSUNKÓW

EL-PRO

inż. Michał Pawłowski

NIP 876-141-34-70
Regon 871117667
kom. 501 040 714
www.el-pro.biz

86-300 Grudziądz
ul. Brzozowa 30
tel. 56 64 37 600
e-mail: biuro@el-pro.biz

Nazwa obiektu:
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 40157C oraz 40158C OBRĘB RUDA
PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ENERGA OPERATOR S.A.

Lokalizacja:
RUDA, GMINA GRUDZIĄDZ

Inwestor:
Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku:
Plan zagospodarowania terenu

Projektant:
inż. Michał Pawłowski

Nr uprawnień:
KUP/0012/POOE/04

Podpis:

Data:

2016

Branża:
elektryczna

Sprawdzający:
inż. Maciej Wojtakowski

Nr uprawnień:
WRR-DT/7131/13/2002

Podpis:

Skala:

1:500

Nr rysunku:
03