

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.2017

Grudziądz dnia: 2017-01-16

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zgodnie z treścią opisu projektu wykonawczego "Budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego" w specyfikacji technicznej "D-07.07.01 oświetlenie dróg" i kosztorysu ofertowego należy wykonać montaż słupów oświetleniowych stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=6m z wysięgnikiem 1,5/0st. Natomiast na rysunkach zamieszczonych w projekcie wykonawczym "Budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego" od nr 1 do 10 legenda wskazuje, iż należy zamontować słupy oświetleniowe stalowe H=8m z wysięgnikiem 1,5/0st. Proszę o jednoznaczne określenie jakiej wysokości słupy oświetleniowe należy przyjąć do wyceny w/w postępowania przetargowego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że należy wycenić i wybudować słupy 8,0 metrowe.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający