

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jakie są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie branży teletechnicznej i elektrycznej? Prosimy o udostępnienie SST branży teletechnicznej i elektrycznej.
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej branży teletechnicznej i elektrycznej.
3. Jakie są założenia projektowe dotyczące obliczeń fotometrycznych oświetlenia? Prosimy o udostępnienie obliczeń fotometrycznych.
4. Jakie są wymagania Zamawiającego dotyczącego współczynnika zagęszczenia gruntu przy słupach oświetleniowych i wzdłuż linii kablowych?
5. Czy Zamawiający przewiduje możliwość sprzedaży przez Wykonawcę w pierwszych dwóch płatnościach przejściowych zakupionych i zmagazynowanych na placu budowy lub zapleczu budowy Wykonawcy materiałów?
6. Czy Zamawiający dysponuje obustronnie podpisaną umową na przebudowę sieci elektroenergetycznej z ENERGA-OPERATOR S.A.?
7. Prosimy o załączenie na stronie tabeli robót ziemnych.
8. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 23.2 dot regulacji zaworów i włączów należy uwzględnić wymianę na nowe czy tylko regulację ?
9. Jaką wysokość zaliczki przewiduje udzielić Zamawiający oraz w jaki sposób należy ją rozliczyć Czy Zamawiający przewiduje jedną czy kilka zaliczek w trakcie wykonywania zadania?
10. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, konstrukcji oraz ilości odcinka próbnego.
11. Czy Zamawiający dopuści zamianę koloru ścieżki rowerowej z masy mineralno bitumicznej z koloru czerwonego na czarny ?
12. W przetargu na Rozbudowę dróg Ruda Szynych pod branżą sanitarną załączone jest oświetlenie. Proszę o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Ad.1.** SST zostały zamieszczone na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania w załączniku pn.: „Branża elektryczna 2”.
- Ad.2.** Dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania w załączniku pn.: „Branża elektryczna 1”.
- Ad.3.** Zgodnie z PW.
- 3.7. Wymagania oświetleniowe
- Zgodnie z normą CEN/TR 13201-1:2007 tabela 1 oraz w oparciu o informację na temat obowiązującej prędkości pojazdów dla przebudowanych dróg gminnych przyjęto klasę oświetleniową ME5 dla pełnej mocy oświetlenia oraz ME6 po załączeniu redukcji mocy w oprawie.
- Ad.4.** Wskaźnik zagęszczenia gruntu przy słupach oświetleniowych i wzdłuż linii kablowych w poboczu powinien wynosić $I_s \geq 0,97$ według BN-77/8931-12, natomiast pod konstrukcją drogi zgodnie z SST D-04.01.01 punkt 5.4.
- Ad.5.** Zamawiający nie dopuszcza zakupu niewbudowanych i nieodebranych zgodnie z SST materiałów budowlanych w żadnych płatnościach
- Ad.6.** Tak, umowę załączono w BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.7.** Załączono na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania w załączniku pn.: „Roboty ziemne”.
- Ad.8.** Pozycja 23.2. kosztorysu ofertowego branży drogowej dotyczy regulacji zaworów i włączników istniejących bez wymiany na nowe.
- Ad.9.** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zgodnie z §6 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia ryczałtowego w częściach, w następujący sposób:
- 30%, - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego Etapu I,
 - 30% - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego Etapu II,
 - 40% - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego,.
- Ad.10.** Odcinki próbne dotyczą wszystkich warstw bitumicznych opisane zostały w SST w punkcie 5.6 D.05.03.05/ab
- Ad.11.** Zamawiający dopuszcza zmianę koloru ścieżki rowerowej z masy mineralno-bitumicznej z koloru czerwonego na czarny.
- Ad.12.** Zamawiający zamieścił poprawnie opisane załączniki na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania w załączniku pn.: „Branża elektryczna 1” oraz „Branża elektryczna 2”.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający