

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W dokumentacji technicznej branży drogowej w opisie technicznym jest mowa o wykonaniu konstrukcji jezdni na drodze 4147C, 1622C i 40148C z warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4 cm, a w tej samej dokumentacji tylko na przekrojach konstrukcyjnych jest mowa o warstwie ścieralnej z AC 11 gr. 5 cm oraz AC11 gr. 4 cm. Wnosimy o podanie, która część dokumentacji jest prawidłowa, (według której wyceniac) czy opis techniczny czy przekroje konstrukcyjne?
2. Czy Zamawiający wymaga do oferty załączenie kosztorysów ofertowych czy tylko tabelę elementów wartości scalonych?
3. Czy wykonawca może swobodnie zmieniać w kosztorysy udostępnionych poprzez Zamawiającego: opis, ilości obmiaru, dodawać nowej pozycje lub usuwać istniejące pozycje?
4. Czy Zamawiający dopuści na podbudowę z kruszywa łamanego, kruszywo, które spełniające wymogi ST w tabeli nr, 1 z wyjątkiem odporności na rozdrobnienie zamiast wymaganej LA 30 na LA35?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Grubości warstw bitumicznych oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych.

Ad.2. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych, przy czym §3 ust. 4 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie aby w dniu podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie został wcześniej dołączony do oferty.

Ad.3. Nie.

Ad.4. Zamawiający nie dopuszcza SST dla kruszywa. SST pozostaje bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający