

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.1.2017**

Grudziądz dnia: 2017-01-19

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Do przetargu załączone zostały dwie SST dot. warstwy wiążącej 05.03.05a prosimy o wyjaśnienie z jakiej należy korzystać przy projektowaniu masy?
2. W opisie technicznym oraz w kosztorysie ofertowym na ścieżce rowerowej występuje warstwa ścieralna AC 11 S, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych jest warstwa ścieralna AC 8 S . Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj masy należy zastosować do wykonania ścieżki oraz załączenie poprawnej SST.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad.1.**Należy korzystać z SST o nazwie pliku D.05.03.05a Nawierzchnia z BA - warstwa wiążąca\_pop.

**Ad.2.**Grubości warstw bitumicznych oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

*Zamawiający*