


O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o projekt lub projekty branży remont istniejących przepustów DN 800 mm (rysunek konstrukcyjne wykonania przepustu)
2. Wnosimy o potwierdzenie, że projektowany przepust DN 600 mm dł. 24 m jest w zakresie przetargu, jeżeli tak to wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek konstrukcyjny wykonania przepustu.
3. Na planie sytuacyjnym nr 1.6 branży drogowej narysowana jest linią przerywana koloru niebieskiego. W legendzie brak opisu, czego dotyczy. Wnosimy o uzupełnienie opisu.:



4. Na planie sytuacyjnym nr 1.6 branży drogowej narysowany jest linią przerywana koloru niebieskiego. Wnosimy o potwierdzenie, że jest to istniejący przepust do pozostawienia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Ad.1.** Remont istniejących przepustów polegający na całkowitej wymianie na nowe należy wycenić i wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym branży drogowej, SST oraz przekrojami konstrukcyjnymi branży drogowej.
- Ad.2.** Projektowany przepust w km 1+280,00 jest w zakresie przetargu Jego właściwa średnica to 800mm długość 24mb Przedstawiony jest na przekroju konstrukcyjnym drogowym.

Ad.3-4. Linia przerywana koloru niebieskiego przedstawia prefabrykowany ściek betonowy na ławie betonowej (załączono plan sytuacyjny z legendą) Ściek pokazany jest na przekroju konstrukcyjnym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający