

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do zastosowania betonów konstrukcyjnych przeznaczonych do wykonywania konstrukcji mostowych o nasiąkliwości do 5% (zamiast do 4%).Prośba ta wynika z faktu, że stosowanie betonów o nasiąkliwości do 4% jest szkodliwe dla trwałości konstrukcji poprzez zwiększony skurcz takiego betonu i zwiększone ryzyko wystąpienia rys termicznych. Istotnym faktem potwierdzającym celowość takiej zmiany jest również wycofanie jedyne go dokumentu wymagającego nasiąkliwości do 4% - normy PN-S-10042:1991 i zastąpienie jej przez dwie nowsze normy pozbawione tego wymogu ( PN-EN 1994-2:2010 , PN-EN 1992-2:2010. Wykonawca informuje jednocześnie , że zmiana taka jest całkowicie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (ww. Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnej nasiąkliwości betonów konstrukcyjnych nowych obiektów mostowych odsyła do wymagań norm, co opisano powyżej).
2. W związku z zapisami ST - BETON, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zastosowanie recept betonów konstrukcyjnych - dla betonowania elementów masywnych - opartych na cementach o niskim cieple hydratacji, z grupy Cem III (zgodnych z nowymi Specyfikacjami przygotowanymi jako dokumenty wzorcowe) , Zwracamy uwagę na fakt, że betonowanie obiektów masywnych mieszankami betonowymi opartymi na spoiwach z grupy Cem I jest obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia dużych naprężeń termicznych, które powodują rysy i pęknięcia konstrukcji.
3. Czy w przedmiarze stali zbrojeniowej uwzględnione zostały "zakłady" prętów zbrojeniowych?
4. Jaka jest hierarchia ważności dokumentów w przypadku wystąpienia nieścisłości?
5. M27.01.01 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów wodorozcieńczalnych (zamiast rozpuszczalnikowych)

6. Prosimy o potwierdzenie, że do przedmiaru izolacji z papy termozgrzewalnej wliczają się dodatkowe warstwy papy pod kapami chodnikowymi oraz dodatkowe paski papy pod krawężnikami.
7. Wykonawca zwraca się z zapytaniem odnośnie konieczności wykonania powłoki antygraffiti na powierzchniach betonowych i określenie wysokości p. p. t. do jakiej należy wykonać zabezpieczenie?
8. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie kombinacji sił na posadowienie.
9. Proszę o potwierdzenie, że stan techniczny mostku nad Kanałem Głównym pozwala na wykonanie robót drogowych zgodnie z dokumentacją projektową.
10. Proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
11. Proszę o sprecyzowanie terminu 30.09.2017 - wg Zamawiającego to termin zakończenia robót budowlanych czy termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie?
12. W jakiej wysokości przewiduje Zamawiający udzielenie zaliczki zgodnie z zapisem pkt. 17.5 SIWZ.
13. Proszę o dodanie w SIWZ (pkt.22.3) i we wzorze umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ i dokumentacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi . W tych przypadkach przewidziana jest również w SIWZ zmiana terminu wykonania umowy (pkt.22.2.j)
14. Proszę o potwierdzenie , że nie ma obowiązku składania w ofercie kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć w dniu podpisania umowy.
15. Czy Zamawiający precyzuje zakres etapów robót wymienionych w par.4 pkt.2 wzoru umowy ?
16. Proszę o wyjaśnienie zapisu par. 5 pkt. 3 umowy i potwierdzenie, że Zamawiający będzie w ramach udowodnienia zatrudnienia na umowę o pracę wymagał od Wykonawcy oświadczeń.
17. Proszę o zmianę zapisu par. 5 pkt 2 umowy : "Wykonawca w dniu zawarcia umowy" na "Wykonawca w dniu rozpoczęcia robót" .
18. Proszę o wykreślenie zapisu par. 9 pkt. 3 umowy. Niemożliwe jest spełnienie tego warunku poprzez chociażby sytuacje takie, że Kierownik budowy będzie musiał opuścić teren budowy by udać się do siedziby Zamawiającego lub siedziby Wykonawcy. W takich przypadkach konieczne byłoby wstrzymanie wykonywania robót co nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
19. Proszę o zmianę słowa "opóźnienie" na "zwłoka" w par. 14 pkt. 1.2 i 1.3 umowy.
20. W paragrafie 14 pkt. 2 proszę o wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych do wysokości 10 % wynagrodzenia.
21. Proszę o usunięcie w par. 15 pkt. 1.3 słów "w zakresie obecności" .
22. Proszę o podanie planowanego terminu podpisania umowy w związku z koniecznością wycinki drzew do końca lutego 2017 r. Wycinka drzew w sierpniu 2017 r uniemożliwi wykonanie robót w terminie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Ad.1.** Zamawiający nie wyraża zgody. Aby zmniejszyć ryzyko związane z pojawieniem się ewentualnych (szkodliwych) rys termicznych należy przeprowadzić odpowiednie czynności związane z pielęgnacją betonu po betonowaniu oraz starannie i rzetelnie prowadzić proces układania mieszanki betonowej, który powinien być zgodny z odpowiednimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
- Ad.2.** Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz Ad.1.
- Ad.3.** Tak. Pręty zbrojeniowe należy łączyć zgodnie z PN-91/S-10042.
- Ad.4.** W przypadku wystąpienia rozbieżności hierarchia ważności dokumentów jest następująca:
- 1) umowa,
  - 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami,
  - 3) Dokumentacja Projektowa SST,
  - 4) kosztorys ofertowy,
  - 5) harmonogram rzeczowo – finansowy.
- Ad.5.** Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów, lecz o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia do stosowania w budownictwie mostowym, obowiązujące na terenie Polski.
- Ad.6.** Kładka jest konstrukcją „bezkrawężnikową”, w której nie występują również kapy chodnikowe.
- Ad.7.** Nie ma konieczności
- Ad.8.** Obliczeniowa wartość siły pionowej przekazywana przez fundament na podłoże gruntowe to 1965.93kN
- Ad.9.** Zamawiający potwierdza że stan techniczny mostku nad Kanalem Głównym pozwala na wykonanie robót drogowych zgodnie z dokumentacją projektową
- Ad.10.** Tak
- Ad.11.** Jest to termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
- Ad.12.** Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 5097 - 2017 z dnia 2017-01-10 r. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Została dokonana odpowiednia zmiana omyłki pisarskiej w SIWZ.
- Ad.13.** Zamawiający nie wyraża zgody zmianę zapisów wzoru umowy w proponowanym zakresie.
- Ad.14.** Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych, przy czym §3 ust. 4 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie aby w dniu podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie został wcześniej dołączony do oferty.

- Ad.15.** Zakres poszczególnych etapów robót zostanie określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy, sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedłożyć go Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram staje się dla stron wiążący z chwilą jego akceptacji przez Zamawiającego i stanowić będzie integralną część umowy.
- Ad.16.** Zamawiający będzie w ramach udowodnienia zatrudnienia na umowę o pracę wymagał od Wykonawcy oświadczeń.
- Ad.17.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §5 ust.2 wzoru umowy z „Wykonawca w dniu zawarcia umowy” na „Wykonawca w dniu rozpoczęcia robót” .
- Ad.18.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w proponowanym zakresie.
- Ad.19.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w proponowanym zakresie.
- Ad.20.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w proponowanym zakresie.
- Ad.21.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w proponowanym zakresie.
- Ad.22.** Planowany termin udzielenia zamówienia to 13.02.2017 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.