

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.1.2017**

Grudziądz dnia: 2017-01-24

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zamawiający zamieścił nową konstrukcję oraz nowe przekroje konstrukcyjne. W opisie konstrukcji na drodze powiatowej 1622C jest warstwa ścieralna SMA11S gr 4 cm, natomiast na przekroju konstrukcyjnym 2-8 przekrój B-B na drodze powiatowej 1622 C jest warstwa ścieralna SMA11 gr 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie oraz podanie prawidłowej grubości warstwy ścieralnej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Warstwę ścieralną na całym skrzyżowaniu -również na drodze 1622C- należy wykonać gr. 4cm

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

*Zamawiający*