

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.5.2017

Grudziądz dnia: 2017-03-09

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-03-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Z jakiego materiału ma być wykonana balustrada zewnętrzna?
2. W przedmiarze robót nie uwzględniono wywozu nadmiaru ziemi. Czy nadmiar ziemi ma zostać na terenie działki?
3. Czy zasypanie (obsypanie fundamentów) ma być wykonane ziemią z ukopu czy piaskiem z dowozu?
4. Na rysunkach (elewacji) i opisie cała stolarka zewnętrzna przeszklona PCV w kolorze, zaś w uszczegółowieniu materiałów "Drzwi wejściowe drewniane np. FIRMY CAL NUUK lub równoważne w okleinie "orzech"". Jeżeli mają być drzwi Firmy Cal typ Nuuk to proszę o określenie jaki materiał (sosna, dąb na sośnie, dąb) i jaki schemat zabudowy, gdyż nie występują takie jako dwuskrzydłowe.
5. Proszę o określenie jakiego rodzaju ościeżnic drzwi wewnętrznych zastosować (stalowe malowane, okleinowane regulowane)?
6. Proszę o określenie parametrów płytek ściennych
7. Na rysunku A4 na przekroju SZ występuje zapis "pół bale gr. 4,5cm zgodnie z rys. szczegółowym". Proszę o przesłanie rysunku szczegółowego oraz określenie rodzaju drewna z jakiego elewacja ma być wykonana.
8. Brak w przedmiarze robót systemu rynnowego, czy należy go uwzględnić i w jakiej pozycji?
9. W związku z opisem w uszczegółowieniu do projektu "Dach- blachodachówka gontopodobna, imitująca gont drewniany, ceramiczno-metalowe wykonane ze stali pokrytej

specjalną powłoką (posypką) kamienną oraz powłoką aluminiowo - cynkową Zinalume , cały system dachowy łącznie z systemowymi obróbkami, grafit lub odcienie czerni (Gerard Corona)" co jednoznacznie narzuca producenta, Inwestor dopuszcza zastosowanie blacho dachówki imitującej gont firmy Blachotrapez typ Janosik?

10. W związku z nadesłanymi pytaniami proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty na 16.03.2017

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Balustrady zewnętrzne określa pozycja kosztorysowa nr 142 „Balustrady stalowe z pochwytym stalowym”.

Ad. 2. Ziemia pozyskana z ukopów pozostaje na terenie budowy.

Ad. 3. Obsypanie fundamentów należy wykonać materiałem z ukopów.

Ad. 4. Punkt 9 uszczegółowienia materiałów odnosi się do drzwi jednodzielnych - na rysunku A1 rzut parteru, określone jako D6. Drzwi dwudzielne z PCV określa punkt 5 uszczegółowienia.

Ad. 5. Rodzaj ościeży określony został w pkt.6.7. opisu technicznego „futryny MDF regulowane”.

Ad. 6. Gatunek 1, Odporność na ogień- A1, Uwalnianie Pb- $\leq 0,8$, Uwalnianie Cd [mg/dm²] $\leq 0,07$

Ad. 7. Deska elewacyjna z załamanymi kantami „typu gład” grubość 45 mm, szerokość 190mm z obcym piórem.

Ad. 8. Do ceny oferowanej należy doliczyć zakup oraz montaż 36,23 mb rynien o przekroju 180 oraz rury spustowe 10,80 mb o przekroju 120. Informacje z jakiego materiału należy wykonać orywnowanie zawarte są w uszczegółowieniu materiałów - pkt.3 .

Ad.9 Zamawiający dopuszcza każdą blachodachówkę z posypką ceramiczną spełniająca powyższe wymagania.

Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu otwarcia ofert.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający