

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.5.2017

Grudziądz dnia: 2017-03-15

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-03-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Z dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego, rys.nr SZ-01 wynika, iż planowane są przyłącza wodociągowe, gazowe i elektryczne.

a) Czy Zamawiający ma przygotowaną dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami na wykonanie wymienionych przyłączy?

b) Czy cena ofertowa ma zawierać wycenę wykonania wymienionych przyłączy?

2. Z planu zagospodarowania przestrzennego oraz map wynika, iż teren, na którym ma być realizowana inwestycja jest zadrzewiony.

a) Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew pod planowaną inwestycję? Jeśli tak, czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi zgodami na wycinkę drzew?

b) Jeśli planowana jest wycinka drzew proszę o podanie ilości drzew do wycinki w celu wykonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej całości inwestycji

3. W projekcie budowlanym, w dokumencie "uszczegółowienie świetlica Biały Bór", w punkcie 14 Zamawiający pisze: "Lampy wewnętrzne sufitowe np. ARTJOM Z FUNKCJĄ ZMIENIANIA KOLORÓW RGB lub TARJA LED lub równoważna stelaże do podwieszenia".

a) Czy wszystkie lampy sufitowe powinny spełniać powyższe kryteria?

b) W którym miejscu w dokumentacji technicznej znajduje się wykaz punktów, w których należy zamontować oświetlenie wymienione powyżej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Dokumentacja dot. wykonania przyłącza gazowego i elektrycznego jest elementem SIWZ i znajduje się w BIP w zakładce przedmiotowego postępowania. Wykonanie przyłącza wodociągowego nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Cena ofertowa winna zawierać wykonanie przyłącza gazowego i elektrycznego, zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że z terenu na którym ma być realizowana inwestycja drzewa zostały wycięte.

Ad. 3. Wymienione kryteria powinny spełniać lampy na sali głównej w pomieszczeniu nr 2. Zamawiający informuje, iż nie dysponuje takim wykazem

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający