

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.8.2017

Grudziądz dnia: 2018-01-24

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy w związku ze zmianą terminu składania ofert zmieniony zostanie termin realizacji zamówienia?
2. Ilość instalacji zmniejszyła się z 54 instalacji na 18 ?
3. W związku ze zmniejszeniem wartości zamówienia zmianie ulega kwota wadium?
4. Według założenia Państwa w piśmie, odpowiedzi z dnia 27.12.2017 r. na pytania , można użyć falownika jednofazowego przy instalacjach ?
5. Czy zamawiający wymaga użycie modułów fotowoltaicznych w technologii PERC , czy pozwala na użycie modułów w technologii krzemowej cSi lub innej ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Termin realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. do dnia 29.06.2018 r.

Ad. 2. Ilość instalacji pozostaje na poziomie 54, nastąpiła jedynie wymiana osiemnastu lokalizacji w związku z rezygnacją mieszkańców. Zgodnie z zapisami powiadomienia o zmianach w treści SIWZ (III) oraz dodanymi załącznikami z pierwotnej listy 54 pozycji zostały wykreślone zostały następujące lokalizacje pod numerami: 3, 14, 19, 21, 23, 24, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49. Powyższe pozycje zastąpione zostały danymi

wskazanymi w aktualizacji załącznika Załącznik 1b „Projekt Budowlany Instalacji Fotowoltaicznych” – aktualizacja 22.01.2018. Reszta lokalizacji umieszczona w pierwotnych Załącznikach 1b (cz. 1-5) pozostaje bez zmian.

Ad. 3. Zamawiający informuje, że wartość zamówienia nie uległa zmniejszeniu, a więc jednocześnie wadium pozostaje na ustalonym poziomie, dla zadania I w wysokości 250,00 zł natomiast dla zadania II w wysokości 20 000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 28.02.2018 r.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza zmian parametrów inwerterów (m.in. na jednofazowe) i wymaga użycia inwerterów zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o następujących parametrach: Moc paneli PV – min 280 W; Sprawność paneli PV – min. 17,1 %; Współczynnik temperaturowy napięcia – min. -0,30 %/K; Waga – max. 19,0 kg; Obciążenie śniegiem – min. 5400 Pa; Klasa modułu – A; Stopień ochrony – min. IP 67; Technologia – polikrystaliczny lub monokrystaliczny; Liczba busbar – min. 5 szt.; Kolor ramy – czarny lub srebrny.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający