

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.8.2017

Grudziądz dnia: 2018-04-10

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-03-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracam się z pytaniem dotyczącym postępowania *Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz*. Numer referencyjny: PLF.271.1.8.2017

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści falowniki o parametrach:

Instalacja o mocy 2,24kWp

maksymalne natężenie prądu inwertera 13,5A

Minimalne napięcie MPPT 80V

Maksymalne napięcie wejściowe 500V

Sprawność maksymalna 97%

Instalacja o mocy 3,08kWp

Minimalne napięcie MPPT 200V

Instalacja o mocy 4,2kWp

Minimalne napięcie MPPT 200V

Instalacja o mocy 4,2kWp

Minimalne napięcie MPPT 200V

Uzasadnienie:

Parametry wymagane przez Zamawiającego wskazują jednoznacznie producentów falowników - instalacje jednofazowe STECA, instalacje trójfazowe FRONIUS. Wnosimy o rozszerzenie parametrów jak powyżej, pozwoli to na zaoferowanie falowników także innych producentów i zagwarantuje zachowanie zasady konkurencyjności.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający dopuści każdy falownik, który spełni warunki niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, co potencjalny lub wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w specyfikacji technicznej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający