

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.9.2017

Grudziądz dnia: 2017-12-14

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-12-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie
Gminy Grudziądz,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Nasza firma przygotowuje ofertę przetargową dla zadania Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Grudziądz. W czasie przeglądania dokumentacji projektowej pojawiły się następujące wątpliwości: w dokumencie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Fotowoltaika na stronie 9 w tabeli podstawowe minimalne parametry techniczne jest podana minimalna wytrzymałość na obciążenie śniegiem która wynosi 8500 Pa.

Większość dostępnych modułów na rynku (ok. 80 %) ma wytrzymałość od 5400 Pa. Moduły o zwiększonej wytrzymałości czyli pozostałe ok 20% ma minimalną wytrzymałość na obciążenie śniegiem 8000 Pa i te moduły są stosowane na terenach gdzie występują obfite opady śniegu. Nie ma w tej chwili dostępnych modułów które będą miały minimalne obciążenie śniegiem wynoszące 8500 Pa.

Zatem Pytanie do zamawiającego czy można zastosować moduły o niższej obciążalności na śnieg niż podana w ww. dokumencie ale posiadającą zwiększoną wytrzymałość na obciążenie śniegiem (8000 Pa).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Zamawiający dopuści możliwość zastosowania modułów o obniżonych parametrach posiadających zwiększoną wytrzymałość na obciążenie śniegiem o wartości 8000 Pa.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający