

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.1.11.2017**

Grudziądz dnia: 2017-06-20

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa drogi gminnej 040137C Skarszewy-Wiktorowo,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o zamieszczenie odpowiednich SST dla w-wy podbudowy AC 22 P dla ruchu KR
1. Zgodnie z dokumentacją załączone jest SST na ruch KR 3-4
2. Prosimy o podanie konstrukcji, lokalizacji oraz dokładnej ilości odcinka próbnego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1.** Zamieszczona specyfikacja D.04.07.01. na stronie 58 SST dotyczy ruchu KR-1 Wszystkie parametry i dane zawarte w treści specyfikacji pod tytułem: "PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P DLA RUCHU KR 3-6" należy czytać "PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P DLA RUCHU KR 1" pozostają w mocy i dotyczą zaprojektowanej podbudowy.

**Ad. 2.** Odcinek próbny o powierzchni 100mb i szerokości 5m zostanie wykonany dla warstwy ścieralnej gr. 4cm i warstwy podbudowy gr. 5cm w odległości do 1km od wykonywanych robót.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający