

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ:

1. *Kocioł z podajnikiem na ekogroszek/pellets o mocy 21,0/20,0kW*
2. *Naczynie bezpieczeństwa systemu otwartego o przekroju kwadratowym typu B o poj. całkowitej 48 dm3 i poj. użytkowej 32 dm3 (400x400x300mm)*
3. *Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. V=140dm3 (z grzałką elektryczną)*
4. *Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego typu 8DD*
5. *Pompa obiegowa c.o. typ UPS 15-40 130*
6. *Pompa obiegowa c.w.u. typ UPS 15-40 130*
7. *Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ UP 20-07 N 150*
8. *Zawór regulacyjny czterodrogowy z siłownikiem elektrycznym*
9. *Zawór bezpieczeństwa c.w.u. typ 2115 Dn15, ciśn. otwarcia 0,65MPa*

Zawory odcinające, zwrotne, filtry, szybkozłączki o średniach zgodnych ze średnicami rur.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁA NA EKOGROSZEK/PELLETS	SKALA: ---	DATA: 12.2015r.	RYS. NR: SW-04
	BRANŻA: SANIT.		
INWESTOR:	OSP Szynych, 86-302 Grudziądz		
OBIEKT	Termorenowacja budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię		PODPIS:
ADRES:	dz. nr 74/1; obr. Szynych, m. Szynych, 86-300 Grudziądz		
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański nr ew. uprawnień: 475/68 specjalność: instalacje sanitarne z ograniczeniem		
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtakowski		