RZUT STROPU NAD PARTEREM 16 - 025

Uwagi do konstrukcji stropu

1. Należy zapewnić odpowiednią nośność konstrukcji w miejscu oparcia stropu, stosowanie do obciążeń, zgodnie z wytycznymi technicznymi producentów systemów stropowych.
2. Wszystkie otwory powyżej 100cm przed montażem konsultować z projektantem konstrukcji.
3. Obubudki kanałów oraz izolacji zgodnie z rzutami budynku.
4. Wszystkie elementy przebiegające przez strop (rury, przewody, wylewki, belki ukryte i nadproża - zgodnie z odrębnym projektem wykonawczym lub budowlanym.
5. Otwory w stropie wykonać zgodnie z podstawowym projektem wykonawczym lub budowlanym.
6. Wszystkie otwory w stropie (kominowe i dymowe wykonać zgodnie z podstawowym projektem wykonawczym lub budowlanym.
7. Wszystkie otwory w stropie, nie uwzględnione na rysunkach, należy przecenić podczas analizy obciążeniowej i przeprojektować.
8. Dodatkowe otwory, nie uwzględnione na rysunkach, należy przecenić podczas analizy obciążeniowej i przeprojektować.
9. Należy zastosować dodatkowe zbrojenie w miejscach wystąpienia przez producenta i nie mogą one zmniejszać nośności stropu.
10. Należy zastosować dodatkowe zbrojenie w miejscach wskazanych w dokumentacji i wytycznych producenta płyt stropowych.
11. Należy zastosować kotwy w miejscach wykorzystania wózków widłowych, zgodnie z wytycznymi producenta płyt stropowych.
12. Wszystkie elementy stalowe w miejscach wykorzystania wózków widłowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
13. Stosowanie oraz projektowanie materiały, a także systemy budowlane powinny odpowiadać wymogom podanym w instrukcjach producentów systemów.
14. Wszystkie niezgodności projektu z instrukcjami producentów, kartami technicznymi materiałów, a także wymogami norm i nauki należy niezwłocznie zgłosić projektantowi konstrukcji.
15. Wszystkie ewentualne niezgodności danych projektowych ze stanem rzeczywistym należy niezwłocznie zgłosić projektantowi w celu zawiadomienia projektanta konstrukcji.
16. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie oraz ich odbiór należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją "Wytycznej techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, PN-B-03264.
17. Rysunek niezgodności łącznie z projektem architektury oraz pozostałymi projektami.

UWAGA 1 - NALEŻY ZAPEWNIĆ PEŁNE PODPARCIE MONTAŻOWE PŁYT DO CZASU UZYSKANIA OPOWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI WYLEWIANEGO BETONU

UWAGA 2 - NALEŻY ZAPEWNIĆ PEŁNE PODPARCIE MONTAŻOWE DLA ELEMENTÓW MONOLITYCZNYCH:
MIN. KLASA BETONU C20/25
ZBROJENIE DUCHNIE: STAL RB500W

UWAGA:
Wszystkie wycięcia w płytach o rozmiarach:
L = 1.5 m, L = 1.2 m, L = 1.0 m, L = 0.8 m, L = 0.6 m,
wykonywane są w zakładzie prefabrykacji

Pozostałe wycięcia płyt o szerokości innej niż rozmiarach:
L = 1.5 m, L = 1.2 m, L = 1.0 m, L = 0.8 m, L = 0.6 m,
dociskane są w zakładzie prefabrykacji

PROJEKT WYKONAWCZY
Wymiary w mm, Rzędne w m
*** - zmiana w stosunku do projektu wykonawczego**
Zmiany merytoryczne - 2018-08-03
Zmiany merytoryczne - 2018-11-05

ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH

WH	TYP PŁYTY STROPOWEJ	L [CM]	W [CM]	SKTJ	UWAGI
1.0	PSK200-N2/R60	598	120	7	wycięcia boczne w gotowej płycie wg rys.
1.1	PSK200-N2/R60	598	120	10	-
1.2	PSK200-N2/R60	598	87	1	-
1.3	PSK200-N2/R60	598	68	1	-
1.4	PSK200-N2/R60	604	120	1	wycięcia boczne w gotowej płycie wg rys.
1.5	PSK200-N2/R60	604	108	1	-
1.6	PSK200-N2/R60	604	108	1	-
1.7	PSK200-N2/R60	604	120	2	wycięcia boczne w gotowej płycie wg rys.
1.8	PSK200-N2/R60	604	120	2	wycięcia boczne w gotowej płycie wg rys.
1.9	PSK200-N2/R60	604	120	1	wycięcia boczne w gotowej płycie wg rys.
1.10	PSK200-N2/R60	288	120	34	wycięcia boczne w gotowej płycie wg rys.
1.11	PSK200-N2/R60	716	108	1	-
1.12	PSK200-N2/R60	716	120	7	-
1.13	PSK200-N2/R60	716	89	1	-
1.14	PSK200-N2/R60	716	120	3	-
1.15	PSK200-N2/R60	716	77	1	-
1.16	PSK200-N2/R60	716	120	1	wycięcia boczne w gotowej płycie wg rys.
1.17	PSK200-N2/R60	588	120	3	wycięcia boczne w gotowej płycie wg rys.
1.18	PSK200-N2/R60	588	120	2	-
1.19	PSK200-N2/R60	588	95	1	-
1.20	PSK200-N2/R60	588	120	1	-
1.21	PSK200-N2/R60	588	75	1	-
1.22	PSK200-N1/R60	270	120	5	-
1.23	PSK200-N1/R60	270	101	1	-
1.24	PSK200-N2/R60	270	70	1	-
1.25	PSK200-N3/R60	270	75	1	-
1.26	PSK200-N3/R60	476	120	1	wycięcia wg rys.
1.27	PSK200-N1/R60	274	120	1	-
1.28	PSK200-N1/R60	274	65	1	-
1.29	PSK200-N2/R60	598	83	1	wycięcia wg rys.
1.30	PSK200-N2/R60	716	120	1	wycięcia wg rys.
1.31	PSK200-N2/R60	598	120	1	-
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA PYT:					1317,24 m2

REGEN PROJECT ul. Przemysłowa 38/33 TEL. 888 997 555 www.regen.pro	Nr rysunku	3	Grudzień 2018
	Data		
Obiekt	Pawilon edukacyjno-przyrodniczy z łącznikiem przy zespole szkół w Walsowie		
Lokalizacja	Walsowo Szlacheckie		
	Gmina Gruczlatgiz		
Inwestor	ul. Józefa Wybickiego 38 86-300 Gruczlatgiz		
Branża	Konstrukcja		
Tytuł rys.	**RZUT STROPU NAD PARTEREM**	Skala	1:50
Projekt	**dr hab. inż T. Błaszczyński, prof. PP**		
Opracowanie	**mgr inż. B. Gwoździowski**		
Opracowanie	**mgr inż. P. Kasprzyk**		