



Zgodnie z PN EN 1717 należy zainstalować zawory antyskażeniowe typu:

- HD przed zaworami czerpaknymi ze złączką
- EA przed pojemnościowym podgrzewaczem wody

o średnicy zgodnej z przewodem.

OZNACZENIA

- proj. instalacja zimnej wody
- - - proj. instalacja ciepłej wody
- ... proj. instalacja cyrkulacji c.w.u.



RZUT PRZYZIEMIA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA		SKALA	1:100	DATA:	RYS. NR:
		BRANŻA:	SANIT.		
INWESTOR:	OSP Szynych, 86–302 Grudziądz				SW–02
OBIEKT	Termorenowacja budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię				
ADRES:	dz. nr 74/1; obr. Szynych, m. Szynych, 86–300 Grudziądz				
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański nr ew. uprawnień: 475/68 specjalność: instalacje sanitarne z ograniczeniem				
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtakowski				